

総務

一般会計補正予算（第4号）中、市立体育館空調整備事業

〔質問〕 輻射式と従来型であるダクト式とのコストの試算について、実際の運用を想定したものとなっていないのでは。

〔答弁〕 メーカーが出している資料を基に、市立体育館の広さに応じた試算を行っており、詳細な数値を把握するには、実証実験を行うしかないと考えている。

〔質問〕 輻射式は、壁面にパネルを設置する方式とのことだが、室内が狭くなつて支障は生じないのか。

文教福祉

一般会計補正予算中、難聴児補聴器購入費助成金

〔質問〕 補助予定台数は要望を把握したうえでの見込みなのか。また、補助予定台数を超えて申請があった場合はどのように対処するのか。

〔答弁〕 台数の見込みは、県の推計を元に算出した。なお、予定台数を超えて申請が行われた場合は、予算の流用や予備費などで対応したい。

同予算中、文化施設費

〔質問〕 文化会館と東与賀文化ホールに

〔答弁〕 他都市で導入している事例を調査したが、支障はないと認識している。

〔質問〕 今後、他の体育施設についても輻射式の導入を前提とするのか。

〔答弁〕 現時点では輻射式が良いと考えているが、今後の技術革新等を考慮し、最適な手法を採用したい。

〔質問〕 現段階では、輻射式



SAGA サンライズパーク総合体育館現地視察の様子

常任委員会

サーマルカメラを取り付けるとのことだが、設置後の運用はどうなるのか。

〔答弁〕 両施設のホール入口などに設置し、発熱している方を検知する。該当者はもう一度検温を行い、それでも発熱がみられる場合は、入場の制限もあり得る。有料イベントでは、払い戻しの手続きの対応なども出てくると思う。

専決処分について（一般会計補正予算（第3号）中、特別定額給付金給付事業）

〔質問〕 申請漏れとなる可能性として、どのようなケースが考えられるのか。

〔答弁〕 ①住民票の住所が自宅のまま介

の優位性が十分に認められないため、従来型との比較検証を十分に行うべきではないか。

〔答弁〕 競技によっては、輻射式の方が影響を受けにくいいため、今回は輻射式で整備したい。

一般会計補正予算（第5号）中、防災対策経費

〔質問〕 地域によっては、やむを得ず、最寄りの自治公民館に避難する場合がありますため、調達した物品は、地域の実情に応じて配付する必要があるのではないか。

〔答弁〕 支所等と連携し、必要な物品が配付されるよう配慮したい。

〔質問〕 感染症に対応した避難所運営に関するガイドライン等の作成を急ぐべきではないか。

〔答弁〕 現在、作成中であり、1週間程度を目途に策定したい。

〔審査結果〕 第48号議案一般会計補正予算（第4号）中、スポーツ施設費のうち、市立体育館空調整備事業測量設計等委託料320万円を0円に減額する修正案が出され、採決の結果、修正案を可決すべきものと決定。修正部分を除く第48号議案及びその他の議案は、可決または承認すべきものと決定。

護老人保健施設等に入所している方、②周囲に聞くことができない方などが考えられる。①の方へは、施設から入所者の家族の方へのアプローチなどを考えている。②の方へは、民生委員の協力を得ながら、声かけの実施を考えている。



〔質問〕 申請には締切りがあるので、早く未申請の該当者を掘り起こす広報が必要だと考えるが、どうか。

〔答弁〕 なるべく多くの市民の方に給付をしたい。現在の申請率は約95%であり、今後は残りの5%の方へ、どのように給付金をお渡ししていくかを検討したい。

〔審査結果〕 全ての議案について、可決または承認すべきものと決定。

※1 輻射式…体育館の壁面等に輻射パネルを設置し、冷・温水等を循環させることで、「放射」・「吸熱」して冷暖房を行うため、空気を対流させず、風が生じない。

経済産業

専決処分について（一般会計補正予算（第2号））

〔質問〕さかエール商品券の経済効果をどのように想定しているのか。

〔答弁〕東日本震災の時の商品券事業では、1万円の商品券を買った方で、平均で約1万4600円の買い物をされた。今回のプレミアム率が25%なので、1万円のうち2千円を市で、8千円は市民が負担される。プラス4600円を市民が使われたら、6、7倍程度の投資効果があると見込んでいる。



〔質問〕ECサイトでの販売促進事業は、大手企業などライバルが多い。本市のサイトに集客がなければ意味がないため、他に負けない特徴を出さないといけないが、どのように考えているのか。

常任委員会

建設環境

一般会計補正予算中、三溝線無電柱化整備事業

〔質問〕三溝線の東側と西側を整備するにあたり、整備を前倒しすることはできないのか。

〔答弁〕電線共同溝の設置については市単独でできるものではなく、市が電線共同溝を入れた後に各電線管理者の作業が必要である。電線管理者からの回答では、整備期間は片側に最低でも2年かかるかと聞いている。そのため、国スポ前に東側を2年掛けて整備し、国スポ後に西側

を2年掛けて整備するように計画している。

〔質問〕地域のまちづくりの一環でもある事業だが、他部署との連携についてはどのように考えているのか。

〔答弁〕佐賀駅周辺整備構想推進室が進めている工事と工事時期が重なるため、市民にできるだけ不便をかけないように協議しながら整備するように考えている。

〔質問〕電線はどれくらいの深さに埋設するのか。

〔答弁〕基本的に埋設する深さは1、2メートルである。しかし、電線を深く埋

〔答弁〕ユーチューブで本市の観光紹介動画などを配信し、クイズに当選すれば、当サイトで使えるクーポンを発行するといった、サイトに誘導するための取組を行い販売促進につなげたい。また、プロモーション大使にサイトの紹介をしていただくなどのPRをしていきたい。

一般会計補正予算中、新型コロナウイルス感染症対応地域経済活性化事業

〔質問〕今、一番に考えなくてはいけないのは、困窮されている方々にいかに直接的にお金を回せるかである。宿泊補助は追加しようとしているが、商品券事業

設した場合、コストが高くなるので、国からもコスト削減の手法が示されている。そのため、深さについては、詳細設計の中で検討していきたいと考えている。



現在の三溝線の様子

も早々に完売するなど想像以上の反響があった。これこそ第2弾の追加販売を行うべきと考えるが、検討はされたのか。

〔答弁〕宿泊補助も商品券事業も、新型コロナウイルス対策として、困窮されている方にできるだけ直接お金が行くように取り組んでいる。商品券事業の目的は疲弊した飲食店や小売店の救済・支援であることから、どのような店舗で買い物をされているかの見極めなど、効果の検証と併せて、追加の商品券を発行する場合の、より多くの方に商品券を買ってもらえる販売方法等について、現在、経済部内で検討している。

〔審査結果〕全ての議案について、可決または承認すべきものと決定。

同予算中、清掃工場管理運営経費及び衛生センター管理運営経費

〔説明〕市民生活を維持し経済を支えるのに必要不可欠な社会インフラであるごみ・し尿等を収集運搬する許可業者への支援としてマスクや消毒液等を調達し配付する。

〔質問〕許可業者等からも支援の要望があったのか。

〔答弁〕許可業者等からは佐賀市一般廃棄物事業協同組合と佐賀県環境整備事業協同組合から市に要望があり、環境省から調達支援について通知があった内容で、支援を行う。

〔審査結果〕全ての議案について、可決すべきものと決定。

※ 2 共同溝…電話、電気、ガス、上・下水道などのライフラインのうち、電話局間、変電所間、浄水場間等を結ぶ主要な幹線を収容する施設のこと。